

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
«14» марта 2024 г., 24240061000209887506

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю**

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

край Красноярский, г Красноярск пр. Мира, д. 68, тел. 83912751645, e-mail: ondkrsk@24.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Учетная карточка профилактического визита  
(лист профилактической беседы)**

от « 29 » марта 2024 г. № 2403/237-24/1175/ПВЛПБ

**1. Вид надзора:**

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

**2. Контролируемое лицо:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ", адрес юридического лица: 660005, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, КРАСНОЯРСК, КРАСНОДАРСКАЯ УЛИЦА, 5 Б

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ИНН)

**3. Профилактический визит проводился по адресу (местоположению):**

край Красноярский, г Красноярск, ул Краснодарская, Дом 5Б

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится профилактический визит)

**4. Обязательность профилактического визита:**

Нет

(да / нет)

**5. Форма проведения профилактического визита:**

В форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица

(по месту осуществления деятельности контролируемого лица / в формате видеоконференцсвязи)

**6. Информация, доведенная до контролируемого лица:**

1. В ходе профилактической беседы разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемые к объекту надзора, в том числе в части, касающейся следующих противопожарных мероприятий: - лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности; - обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования; - порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации; - пути эвакуации и эвакуационные выходы должны содержаться в надлежащем состоянии; - количество эвакуационных выходов должно соответствовать количеству людей, одновременно находящихся на объекте защиты; - загромождение эвакуационных путей и выходов какими-либо предметами и оборудованием не допускается, запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа; - объект защиты должен быть обеспечен требуемым количеством первичных средств пожаротушения и противопожарным инвентарем; - огнетушители, сети и оборудование внутреннего противопожарного водопровода должны содержаться в исправном состоянии; - объект защиты должен быть обеспечен соответствующими системами противопожарной защиты; - работы по техническому обслуживанию и ремонту указанных систем, в том числе автоматической установки пожаротушения, пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы противодымной защиты должны проводиться своевременно и в полном объеме, предусмотренном соответствующими регламентами; - монтаж и эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электротехнических изделий должны осуществляться в соответствии с установленными правилами; - монтаж электрических сетей должен осуществляться только квалифицированными работниками (специализированной организацией)); - объект защиты должен быть обеспечен исправными источниками наружного противопожарного водоснабжения; - к объектам защиты и источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен беспрепятственный проезд (подъезд)

пожарной техники; - территория, прилегающая к объектам, должна своевременно очищаться от отходов, мусора, горючих материалов; С целью обеспечения безопасности работников учреждения предлагается: - обеспечить реализацию всех необходимых мер по исключению ложных срабатываний системы пожарной сигнализации, в т.ч. совместно с обслуживающей системы противопожарной защиты организацией рассмотреть вопрос внесения корректировок в настройки чувствительности извещателей, переноса извещателей либо их замены на извещатели другого типа.

(указываются информация, определенная частью 1 статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

### 7. Дополнительная информация:

(указывается дополнительная информация, связанная с проведением профилактического визита)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому району г. Красноярска отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Чашина Дарья Сергеевна




ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B426EEA88C1D18517C4FD248EEFCAF35  
Владелец: Чашина Дарья Сергеевна  
Действителен с 05.06.2023 по 28.08.2024

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего профилактический визит)

подпись

Ознакомлена   
29.03.2024г

Кинюкская Т.Ф.  
Врио директора  
МАОУ СШ №5



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО  
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО Г. КРАСНОЯРСКУ

пр. Мира, 68, г. Красноярск, 660049  
Телефон/факс: (391) 275-16-45  
E-mail: ondkrsk@24.mchs.gov.ru

МАОУ СШ №5  
ул. Краснодарская, 56  
г. Красноярск, 660005

18.04.2024 № ИВ-237-2-9-2218

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О возбуждении дела об административном  
правонарушении по ст. 19.5 КоАП РФ

В ходе проведения профилактического визита на основании поручения Правительства Российской Федерации от 15.02.2024 № ДГ-4651 «О проведении профилактических визитов в отношении объектов, задействованных в избирательной кампании», 06.03.2024 дана оценка исполнения предписания от 29.09.2023 № 2309/237-24/1043-П/ПВП об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, в ходе профилактического визита установлено, что п. 1, п. 7, п. 11, п. 12, п. 16, п. 20, п. 21, п. 22, п. 23, п. 24, п. 25, п. 28, п. 29, п. 34 предписания не устранены.

В ходе профилактического визита в действиях (бездействии) юридического лица – МАОУ СШ №5 выявлены признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 КоАП РФ.

Извещаю Вас о том, **что «25» апреля 2024 г. в 14 часов 30 минут** в помещении отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому району г. Красноярска ОНД и ПР по г. Красноярску по адресу: г. Красноярск, ул. Шахтеров, 2 «в» в отношении юридического лица – МАОУ СШ №5 будет составляться протокол об административном правонарушении по **ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ**.

В связи с этим, предлагаю воспользоваться правом присутствия при составлении протокола, а также правами, предусмотренными ст. 25.1, ст. 25.4 КоАП РФ (лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, получать копии

*№ 1261/19.04.2024г.*

протокола, определений, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом).

При себе необходимо иметь документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица и удостоверяющий личность.

В случае неявки законного представителя юридического лица в назначенное время по указанному выше адресу протокол об административном правонарушении будет составлен в его отсутствие, копия протокола будет направлена МАОУ СШ №5 посредством почтовой связи.

Государственный инспектор  
г. Красноярск по пожарному надзору

Рогов В.В.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 54C40C0F2F57AF13864EC7857A3AA4BA  
Владелец: Алавкин Павел Михайлович  
Действителен с 25.09.2023 по 18.12.2024



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО  
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ**

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО Г. КРАСНОЯРСКУ**

пр. Мира, 68, г. Красноярск, 660049  
Телефон/факс: (391) 275-16-45  
E-mail: ondkrsk@24.mchs.gov.ru

МАОУ СШ № 5

ул. Краснодарская, 5б

г. Красноярск, 660005

02.05.2024 № УВ-237-2-9-2428  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О направлении документов

Направляем в Ваш адрес протокол № 160 от «25» апреля 2024 года об административном правонарушении, предусмотренном частью 13 статьи 19.5 КоАП РФ, в отношении юридического лица – МАОУ СШ № 5, составленный по результатам профилактического визита в здании школы расположенной по адресу: г. Красноярск, ул. Краснодарская, 5б.

Приложение:

1. Протокол об административном правонарушении № 160 от 25.04.2024 на 3 л. в 1 экз;
2. Определение о передаче дела на рассмотрение по подведомственности от 25.04.2024 на 2 л. в 1 экз;

Государственный инспектор  
г. Красноярска по пожарному надзору

Алавкин П.М.

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

### о передаче дела на рассмотрение по подведомственности

«25» апреля 2024 г.

г. Красноярск

Я, государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору Алавкин Павел Михайлович, рассмотрев материалы дела № 160 от «25» апреля 2024 г. в отношении юридического лица – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее – МАОУ СШ № 5), юридический адрес: 660005 г. Красноярск, ул. Краснодарская, 5 «б», по части 13 статьи 19.5 КоАП РФ,

### УСТАНОВИЛ:

Невыполнение в срок законного предписания органа государственного пожарного надзора, осуществляющего государственный пожарный надзор (пунктов № 1, 7, 11, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 34 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП) об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, **а именно:**

В соответствии с ч.1 ст. 45 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 11 (5) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и по поручению Правительства Российской Федерации от 15.02.2024 № ДГ-4651 «О проведении профилактических визитов в отношении объектов, задействованных в избирательной компании», 06.03.2024 проведен профилактический визит в отношении МАОУ СШ № 5 по месту осуществления деятельности в здании больницы по адресу: г. Красноярск, ул. Краснодарская, 5б.

В соответствии с положениями статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс) дело об административном правонарушении, выражающемся в несоблюдении обязательных требований, отнесенных к предмету видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, регулируемых в том числе Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), может быть возбуждено только после проведения контрольного (надзорного) мероприятия во взаимодействии с контролируемым лицом, проверки, совершения контрольного (надзорного) действия в рамках постоянного государственного контроля (надзора), постоянного рейда и оформления их результатов, за исключением случаев, предусмотренных частями 3.2 - 3.5 указанной статьи и статьей 28.6 Кодекса.

Согласно протокола Минэкономразвития России от 25.07.2023 №28-Д24 «О рассмотрении жалоб в рамках механизма досудебного обжалования и об отдельных вопросах контрольной (надзорной) деятельности», положения статьи 28.1 Кодекса не ограничивают возбуждение дел об административном правонарушении, если событие соответствующего правонарушения сопряжено с нарушением контролируемым лицом обязанностей, установленных требованиями законодательства о государственном контроле (надзоре) в том числе неисполнение выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

При этом неисполнение предписания не является нарушением обязательных требований в рамках отраслевого регулирования соответствующей сферы.

С учетом изложенного привлечение контролируемых лиц к административной ответственности за неисполнение предписания допускается без проведения контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием при наличии достаточных сведений, позволяющих сделать обоснованный вывод о таком неисполнении.

Непосредственно в ходе проведения профилактического визита, в 13 ч. 40 мин. 06 марта 2024 года, выявлено невыполнение МАОУ СШ № 5 в установленный срок пунктов 1, 7, 11, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 34 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Срок исполнения пунктов 1, 7, 11, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 34 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП был установлен на 01.03.2024г.

Юридическим лицом - МАОУ СШ № 5 не устранены в установленные предписанием № 2308/237-24/1039-В/ПВП от 07.09.2023 сроки нарушения требований пожарной безопасности (пункты 1, 7, 11, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 34 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП), а именно:

- п. 1 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП: при проведении в 2023 году капитального ремонта, в результате замены окон, в наружной стене в 3-х этажной части здания в лестничной клетке, расположенной с южной стороны здания между 1 и 2, 2 и 3 этажами, установлены открывающиеся окна с площадью остекления менее 1,2 м<sup>2</sup>, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- п. 7 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП: при проведении в 2023 году капитального ремонта, в результате замены окон, в наружной стене в 3-х этажной части здания в лестничной клетке, расположенной с западной стороны между 1 и 2, 2 и 3 этажами отсутствуют открывающиеся окна с площадью остекления менее 1,2 м<sup>2</sup> (установлены не открывающиеся окна), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п. 4.4.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- п. 11 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП: при проведении в 2023 году капитального ремонта, в результате замены окон, в наружной стене в 2-х этажной части здания в лестничной клетке, расположенной с западной стороны между 1 и 2 этажами, установлены открывающиеся окна с площадью остекления менее 1,2 м<sup>2</sup>, п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2023 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- п. 12 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП: при проведении в 2023 году капитального ремонта, в результате замены двери, ширина эвакуационного выхода, ведущего из столовой непосредственно наружу составляет менее 1,2 м (фактически 0,94 м), п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2023 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- п. 16 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП: при проведении в 2023 году капитального ремонта, в результате замены двери, ширина эвакуационного выхода, ведущего из спортзала через коридор в общий коридор составляет менее 1,2 м (фактически 0,9 м), п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2023 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- п. 20 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП: при проведении в 2023 году капитального ремонта, в результате замены двери, ширина эвакуационного выхода, ведущего из учебного помещения технологии мальчиков составляет менее 0,9 м (фактически 0,8 м), п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2023 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.12.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- п. 21 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП: при проведении в 2023 году капитального ремонта, в результате замены дверей, ширина эвакуационных выходов, ведущих из лестничной клетки, расположенных в 3-х этажной части здания с южной стороны непосредственно наружу составляет менее 1,2 м (фактически 1,13 м), п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2023 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- п. 22 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП: при проведении в 2023 году капитального ремонта, в результате замены двери, ширина эвакуационного выхода, ведущего из лестничной клетки, расположенной в 3-х этажной части здания с западной стороны непосредственно наружу составляет менее 1,2 м (фактически 0,96 м), п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2023 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- п. 23 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП: помещения пищеблока, не выгорожены от остальных помещений противопожарными перегородками 1-го типа, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 88, таблица 23 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.5.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»;

- п. 24 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП: при проведении в 2023 году капитального ремонта, в результате замены двери, ширина эвакуационного выхода, ведущего из учебного помещения (каб. 2.14) составляет менее 0,9 м (фактически 0,82 м), п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2023 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.12.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- п. 25 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП: при проведении в 2023 году капитального ремонта, в результате замены двери, ширина эвакуационного выхода, ведущего из учебного помещения (каб. 2.16) составляет менее 0,9 м (фактически 0,82 м), п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2023 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.12.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- п. 28 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП: при проведении в 2023 году капитального ремонта, в результате замены двери, ширина эвакуационного выхода, ведущего из учебного помещения (каб. 1.12) составляет менее 0,9 м (фактически 0,82 м), п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2023 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.12.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- п. 29 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП: расстояние от кровли 2-х этажной части здания до оконных проемов 3-х этажной части здания менее 8 м. по вертикали и менее 4 м. по горизонтали, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008



№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.13 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- п. 34 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП: при проведении в 2023 году капитального ремонта, в результате замены дверей в лестничной клетке на первом этаже, расположенной в 3-х этажной южной части здания, уменьшают ширину лестничных маршей в максимально открытом положении, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.12.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

При этом, в соответствии с требованиями ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из условий, предусмотренных пп. 1-5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Сведения о выполнении вышеуказанных условий в органе ГПН отсутствуют,

за что предусмотрена административная ответственность частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Принимая во внимание, что в соответствии со статьей 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, данная категория дел подведомственна Мировому суду Советского района г. Красноярска.

### ОПРЕДЕЛИЛ:

Материалы дела об административном правонарушении № 160 от «25» апреля 2024 года по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, руководствуясь ст. 29.9 КоАП РФ направить в Мировой суд Советского района г. Красноярска. 660125, г. Красноярск, пр. Комсомольский, 22, пом. 94, судебный участок № 83.

### Определение вынес:

Государственный инспектор  
г. Красноярска по пожарному надзору



Алавкин П.М.

С определением ознакомлен: \_\_\_\_\_

(дата и подпись должностного лица)

(фамилия, инициалы)

Номера «телефонов доверия»:

Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-2270919 (круглосуточно).

**ПРОТОКОЛ № 160**  
**об административном правонарушении**

«25» апреля 2024 года  
14 часов 30 минут

г. Красноярск  
ул. Шахтеров, 2в

Я, государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору Алавкин Павел Михайлович, руководствуясь ст. ст. 23.34, 27.16, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что в действиях (бездействии) юридического лица:

- 1. Полное название юридического лица:** *Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее – МАОУ СШ № 5)*
- 2. Юридический адрес, тел. (факс):** *660005 г. Красноярск, ул. Краснодарская, 5 «б»*
- 3. ИНН:** *2465040803*
- 4. Номер регистрационного свидетельства:** *Выписка из ЕГРЮЛ*
- 5. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо:** *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю, ОГРН 1022402472564*
- 6. Наименование обслуживающего банка и реквизиты расчетного счета:** *р/с 03234643047010001900 в отделении Красноярск Банка России/УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 010407105*
- 7. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица:** *Липовецкая Галина Фанавиевна*
- 8. Дата и место рождения:** *03.11.1979, ст. Кайбагор Карасуского р-на Кустанайской обл.*
- 9. Адрес места жительства:** *г. Красноярск, ул. Алексеева, 29-92*
- 10. Занимаемая должность:** *ВРИО директора*
- 11. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя:** *приказ № 1205/к от 05.07.2022*
- 12. Документ, удостоверяющий личность законного представителя:** *Паспорт серия 04 04 № 617095 выдан Управлением внутренних дел г. Минусинска Красноярского края, 06.07.2004 г.*
- 13. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда:** *не привлекалось*

**установил:** невыполнение в установленный срок пунктов №№ 1, 7, 11, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 34 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП органа государственного пожарного надзора (ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ)

законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены

**Время совершения административного правонарушения:** 02 марта 2024 года в 00 ч. 00 мин.  
**Место совершения административного правонарушения:** г. Красноярск, ул. Краснодарская, 5б

**установил:**

В соответствии с ч.1 ст. 45 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 11 (5) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и по поручению Правительства Российской Федерации от 15.02.2024 № ДГ-4651 «О проведении профилактических визитов в отношении объектов, задействованных

в избирательной компании», 06.03.2024 проведен профилактический визит в отношении МАОУ СШ № 5 по месту осуществления деятельности в здании больницы по адресу: г. Красноярск, ул. Краснодарская, 5б.

В соответствии с положениями статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс) дело об административном правонарушении, выражающемся в несоблюдении обязательных требований, отнесенных к предмету видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, регулируемых в том числе Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), может быть возбуждено только после проведения контрольного (надзорного) мероприятия во взаимодействии с контролируемым лицом, проверки, совершения контрольного (надзорного) действия в рамках постоянного государственного контроля (надзора), постоянного рейда и оформления их результатов, за исключением случаев, предусмотренных частями 3.2 - 3.5 указанной статьи и статьей 28.6 Кодекса.

Согласно протокола Минэкономразвития России от 25.07.2023 №28-Д24 «О рассмотрении жалоб в рамках механизма досудебного обжалования и об отдельных вопросах контрольной (надзорной) деятельности», положения статьи 28.1 Кодекса не ограничивают возбуждение дел об административном правонарушении, если событие соответствующего правонарушения сопряжено с нарушением контролируемым лицом обязанностей, установленных требованиями законодательства о государственном контроле (надзоре) в том числе неисполнение выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

При этом неисполнение предписания не является нарушением обязательных требований в рамках отраслевого регулирования соответствующей сферы.

С учетом изложенного привлечение контролируемых лиц к административной ответственности за неисполнение предписания допускается без проведения контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием при наличии достаточных сведений, позволяющих сделать обоснованный вывод о таком неисполнении.

Непосредственно в ходе проведения профилактического визита, в 13 ч. 40 мин. 06 марта 2024 года, выявлено невыполнение МАОУ СШ № 5 в установленный срок пунктов 1, 7, 11, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 34 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Срок исполнения пунктов 1, 7, 11, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 34 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП был установлен на 01.03.2024г.

Юридическим лицом - МАОУ СШ № 5 не устранены в установленные предписанием № 2308/237-24/1039-В/ПВП от 07.09.2023 сроки нарушения требований пожарной безопасности (пункты 1, 7, 11, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 34 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП), а именно:

- п. 1 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП: при проведении в 2023 году капитального ремонта, в результате замены окон, в наружной стене в 3-х этажной части здания в лестничной клетке, расположенной с южной стороны здания между 1 и 2, 2 и 3 этажами, установлены открывающиеся окна с площадью остекления менее 1,2 м<sup>2</sup>, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- п. 7 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП: при проведении в 2023 году капитального ремонта, в результате замены окон, в наружной стене в 3-х этажной части здания в лестничной клетке, расположенной с западной стороны между 1 и 2, 2 и 3 этажами отсутствуют открывающиеся окна с площадью остекления менее 1,2 м<sup>2</sup> (установлены не открывающиеся окна), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п. 4.4.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- п. 11 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП: при проведении в 2023 году капитального ремонта, в результате замены окон, в наружной стене в 2-х этажной части

здания в лестничной клетке, расположенной с западной стороны между 1 и 2 этажами, установлены открывающиеся окна с площадью остекления менее 1,2 м<sup>2</sup>, п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2023 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- п. 12 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП: при проведении в 2023 году капитального ремонта, в результате замены двери, ширина эвакуационного выхода, ведущего из столовой непосредственно наружу составляет менее 1,2 м (фактически 0,94 м), п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2023 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- п. 16 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП: при проведении в 2023 году капитального ремонта, в результате замены двери, ширина эвакуационного выхода, ведущего из спортзала через коридор в общий коридор составляет менее 1,2 м (фактически 0,9 м), п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2023 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- п. 20 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП: при проведении в 2023 году капитального ремонта, в результате замены двери, ширина эвакуационного выхода, ведущего из учебного помещения технологии мальчиков составляет менее 0,9 м (фактически 0,8 м), п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2023 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.12.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- п. 21 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП: при проведении в 2023 году капитального ремонта, в результате замены дверей, ширина эвакуационных выходов, ведущих из лестничной клетки, расположенных в 3-х этажной части здания с южной стороны непосредственно наружу составляет менее 1,2 м (фактически 1,13 м), п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2023 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- п. 22 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП: при проведении в 2023 году капитального ремонта, в результате замены двери, ширина эвакуационного выхода, ведущего из лестничной клетки, расположенной в 3-х этажной части здания с западной стороны непосредственно наружу составляет менее 1,2 м (фактически 0,96 м), п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2023 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- п. 23 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП: помещения пищеблока, не выгорожены от остальных помещений противопожарными перегородками 1-го типа, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 88, таблица 23 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.5.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»;

- п. 24 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП: при проведении в 2023 году капитального ремонта, в результате замены двери, ширина эвакуационного выхода, ведущего из учебного помещения (каб. 2.14) составляет менее 0,9 м (фактически 0,82 м), п. 23

Постановления Правительства РФ от 16.09.2023 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.12.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- п. 25 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП: при проведении в 2023 году капитального ремонта, в результате замены двери, ширина эвакуационного выхода, ведущего из учебного помещения (каб. 2.16) составляет менее 0,9 м (фактически 0,82 м), п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2023 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.12.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- п. 28 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП: при проведении в 2023 году капитального ремонта, в результате замены двери, ширина эвакуационного выхода, ведущего из учебного помещения (каб. 1.12) составляет менее 0,9 м (фактически 0,82 м), п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2023 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.12.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- п. 29 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП: расстояние от кровли 2-х этажной части здания до оконных проемов 3-х этажной части здания менее 8 м. по вертикали и менее 4 м. по горизонтали, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.13 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- п. 34 предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП: при проведении в 2023 году капитального ремонта, в результате замены дверей в лестничной клетке на первом этаже, расположенной в 3-х этажной южной части здания, уменьшают ширину лестничных маршей в максимально открытом положении, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.12.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

При этом, в соответствии с требованиями ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из условий, предусмотренных пп. 1-5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Сведения о выполнении вышеуказанных условий в органе ГПН отсутствуют,

за что предусмотрена административная ответственность **частью 13 статьи 19.5** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Юридическое лицо МАОУ СШ № 5, являясь лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом по адресу: г. Красноярск, ул. Краснодарская, 5б, на праве оперативного управления (выписка из ЕГРН от 23.04.2024 №КУВИ-001/2024-113705069), обязано соблюдать требования пожарной безопасности в здании и помещениях Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства, а также нести ответственность за нарушение этих требований (ст. 37, 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ).

\* Законному представителю юридического лица: \_\_\_\_\_

фамилия, инициалы

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 25.4, 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 46, ст. 51 Конституции Российской Федерации.

ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ *(Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ)*

ч. 1 ст. 25.4 КоАП РФ (Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители)

ч. 1 ст. 25.5 КоАП РФ (Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.)

ст. 46 Конституции Российской Федерации (1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.

3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.)

ст. 51 Конституции Российской Федерации (1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания)

\_\_\_\_\_   
 подпись

\* Свидетелям: 1. \_\_\_\_\_   
 фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: \_\_\_\_\_   
 2. \_\_\_\_\_   
 фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: \_\_\_\_\_

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)   
 подпись фамилия, инициалы подпись фамилия, инициалы

\* Потерпевшим: 1. нет \_\_\_\_\_   
 фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: \_\_\_\_\_   
 2. нет \_\_\_\_\_   
 фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: \_\_\_\_\_

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)   
 подпись фамилия, инициалы подпись фамилия, инициалы

\* Указанным лицам, не владеющим языком, на котором ведется производство по делу об административном правонарушении, разъяснять права, предусмотренные статьей 24.2 КоАП РФ.

Объяснения законного представителя юридического лица,   
 в отношении которого составлен протокол:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
 подпись

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

\_\_\_\_\_   
 наличие вещественных доказательств по делу,   
 \_\_\_\_\_   
 отметка при доставлении законного представителя для составления протокола: должность и звание   
 \_\_\_\_\_   
 доставившего, куда доставлен и т. д.

К протоколу прилагается:

- выписка из ЕГРЮЛ 23.04.2024 №ЮЭ9965-24-49848676;

\_\_\_\_\_   
перечень прилагаемых документов, в том числе объяснения лица, в отношении

- копия устава;

\_\_\_\_\_   
которого ведется производство по делу, показания потерпевшего и свидетелей,

- копия выписки из ЕГРН от 23.04.2024 №КУВИ-001/2024-113705069;

\_\_\_\_\_   
заключение эксперта, иные документы, вещественные доказательства с указанием наименований,

- копия приказа № 1205/к от 05.07.2022;

- копия предписания от 07.09.2023 № 2308/237-24/1039-В/ПВП;

- копия реквизитов;

- копия протокола Минэкономразвития России от 25.07.2023 №28-Д24;

- копия уведомления о проведении профилактического визита от 01.03.2024 № 2403/237-24/955/ПВУ;

- копия предписания об устранении нарушений обязательных требований от 06.03.2024 №2403/237-24/955/ПВПР;

- копия учетной карточки профилактического визита от 06.03.2024 №2403/237-24/955/ПВЛПБ;

- копия уведомления о составлении протокола № ИВ-237-2-9-2218 от 18.04.2024

\_\_\_\_\_   
подпись законного представителя   
юридического лица

( \_\_\_\_\_ )   
фамилия, инициалы

\_\_\_\_\_   
подпись лица,   
составившего протокол

(Алавкин П.М.)   
фамилия, инициалы

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

Копию настоящего протокола получил " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2024г.

\_\_\_\_\_   
должность

\_\_\_\_\_   
подпись

\_\_\_\_\_   
фамилия, инициалы

Протокол и материалы переданы на рассмотрение \_\_\_\_\_ в Мировой суд Советского района г. Красноярск. 660125, г. Красноярск, пр. Комсомольский, 22, пом. 94, судебный участок № 83 суда и его адрес; наименование и адрес уполномоченного органа; должность, Ф.И.О. должностного лица, наименование органа и его адрес

\_\_\_\_\_   
дата, подпись принявшего протокол

\_\_\_\_\_   
фамилия, инициалы

**ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19